

Заказчик до начала проектирования предоставляет следующие исходные данные, оформленные в установленном порядке:

Исходные данные для **котельной с подводящими сетями и газопроводом наружным**:

1. градостроительный паспорт участка или АПЗ (в составе: постановление местного органа исполнительной власти, акт выбора трасс и земельного участка, ситуационный план и др. материалы);
2. ТУ на водоснабжение с указанием точки подключения;
3. ТУ на канализацию с указанием точки подключения;
4. ТУ на электроснабжение с указанием точки подключения;
5. ТУ на подключение газа с указанием точки подключения;
6. ТУ на проектирование коммерческого измерительного комплекса природного газа;
7. данные о геологических изысканиях с предоставлением сведений о грунтах и т.д.;
8. данные о геодезических изысканиях с предоставлением топографического плана участка строительства М1:500;
9. разрешение на использование газа в качестве основного вида топлива (топливный режим);
10. состав и теплотворная способность топлива;
11. анализ исходной воды для подпитки системы теплоснабжения;
12. климатические характеристики (снеговой, ветровой район) площадки строительства;
13. справка о фоновых концентрациях вредных выбросов;
14. роза ветров;
15. санитарно-эпидемиологическое заключение по отводу земельного участка согласно статьи 12 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).